



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

«21» мая 2020 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/16/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида № 46» в лице заведующего Соломиной Натальи Леонидовны;
заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46» Соломиной Наталье
Леонидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 17/16 от «06» мая 2020 г., выданного главным государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Калашниковым Константином Николаевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 30 мин. «18» мая 2020 года по 10 час. 40 мин. «18» мая 2020 года и в период с 14 час. 30 мин. «21» мая 2020 года по 15 час. 00 мин. «21» мая 2020 года проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 24), осуществляющего свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пионерская, 24.

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Барышников П.Ю.; государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашев И.И.

указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводившего обследование (проверку)

совместно с: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46», Соломина Наталья Леонидовна.

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места, выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только вы-полнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствует (не предоставлена) проектно-техническая документация на здание детского сада.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3 ст. 4; ч. 3 ст. 80 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 1.7, п. 4.3.	17.05.2021 г.	
2.	В помещении склада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п. 4 НПБ 110-03	17.05.2021 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
по пожарному надзору Барышников П.Ю.
(должность фамилия, инициалы инспектора)

Государственный инспектор
г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
по пожарному надзору Култашев И.И.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46» Соломина Наталья Леонидовна .

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» мая 2020 г.



(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99